



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В Г. ЧЕРЕМХОВО, ЧЕРЕМХОВСКОМ И АЛАРСКОМ РАЙОНАХ, Г. СВИРСКЕ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске)

Плеханова ул., д. 1, г. Черемхово, 665413
Телефон 8 (395-46) 5-64-70 факс 8 (395-46) 5-60-81
E-mail: cheremkhovo@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

23.03.2023 №38-11-15/78-423-2023

На № _____ от _____

Главе МО «Забитуй»
Павленко С.П.
E-mail: zabitui2016@yandex.ru
ИП Барцеву Г.Д.
E-mail: barcevairina@mail.ru

Уведомление о
неудовлетворительном качестве
питьевой воды

Информируем Вас, что данные лабораторных исследований питьевой воды, выполненные в рамках ведения государственной системы социально-гигиенического мониторинга аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в мониторинговых точках: скважина МО «Забитуй» по адресу: Иркутская область, Аларский район, п.Забитуй, ул.3 Логовая (дата отбора 14.03.2023) свидетельствуют о превышении гигиенических нормативов по показателям «жесткость общая», «нитраты». (см. таблицу 1).

Таблица 1

Показатели проб воды, несоответствующие гигиеническим нормативам, и вызываемое ими негативное воздействие на здоровье человека

Населенный пункт (мониторинговая точка)	Показатель / значение	Норматив	Направленность действия вещества (критические органы / системы*)
<u>Иркутская область, Аларский район, п.Забитуй, ул.3 Логовая</u>	Жесткость общая- 18,4 ₊₂ ,8мг-экв/ дм ³	Не более 7 мг- экв/ дм ³	Превышение ПДК по «Жесткости общей» ухудшает органолептические свойства воды.
	Нитраты -129 ₊₁₉ мг/дм куб	Не более 45	Превышение гигиенического норматива по показателю «нитраты» свидетельствуют о наличии загрязнения воды азотсодержащими соединениями органического и, или неорганического происхождения.



--	--	--	--

Качество воды в мониторинговых точках по адресу: Иркутская область, Аларский район, п.Забитуй, ул.3 Логовая не соответствует требованиям санитарного законодательства (таблица 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).


Превышение в исследуемых пробах воды показателя «нитраты», « жесткость общая» является критерием **существенного ухудшения качества воды** (в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012 г. № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды»).

В соответствии с п. 11 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» орган местного самоуправления обязан **проинформировать** об этом **население** в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

Второму адресату необходимо принять меры по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования, предупреждения возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний. В соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организации, осуществляющей водоснабжение п.Забитуй, рассмотреть вопрос о временном прекращении или ограничении водоснабжения населения водой из указанного источника.

Информацию о принятых мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске в установленный законодательством срок.

И. о. начальника территориального отдела



Ю. В. Куклина

Исполнитель:
Федоринова Наталья Ильинична
8(395)64-37-176

